

1. Controleer op de **drukmeter** (1) van de vloerverwarming of de waarde tussen de 1,5 en 2 bar staat. Als de druk **lager is dan 1,5 bar** dient deze bijgevuld te worden.
2. **Vulkraan bijvullen vloerverwarming.** Sluit de vulslang aan op de vulkraan (2). Knijp het einde van de slang dubbel en open de kraan voorzichtig, zodat de vulslang met water wordt gevuld. Hiermee voorkom je dat er lucht in het systeem komt. Wanneer de slang gevuld is, draai je de kraan weer dicht.
3. Draai het dopje los op het vulpunt (3) van de vloerverwarming en sluit de vulslang aan. Zorg dat de vulslang aan beide zijden **goed is aangedraaid** om lekkage te voorkomen. **Open het vulpunt** door het kraantje (3) aan de zijkant te openen.
4. Draai de vulkraan (2) nu weer open. Wanneer de druksmeter **2 á 2,1 bar** aangeeft draai je de vulkraan weer dicht.
5. Draai het kraantje (3) bij het vulpunt dicht. Hierna kan de vulslang worden losgedraaid en opgeborgen.  
**Let op:** bij het losdraaien van de slang kan er een beetje water uit de slang komen. Houd altijd een doek of bakje onder het vulpunt om het overtollige water op te vangen.

**Controleer regelmatig** of de druk in het vloerverwarming systeem op 2 Bar staat.

